

TAKKAVITSANKUJAN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSESTA TEHDYN MUISTUTUKSEN LYHENNELMÄ JA VASTINE

Muistuttajat 1:

Muistutuksen sisältö

- 1. Esitetään, että kadun tasausta ei muuteta, jotta tontille ajo ei heikkene.*
- 2. Toivovat että tontin raja-aita säilyy katualueella.*

Vastine

- 1. Kadun tasausta lasketaan nykyisestä, jotta saadaan toimiva kadun hulevesiviemäröinti. Tasauksen lasku ei heikennä tonttiliittymän ajettavuutta oleellisesti huomioiden kadun uusi sivukaltevuus ja reunakivet.*
- 2. Aita sijaitsee noin puoli metriä katualueen puolella. Tontin rajat on vahvistettu asemakaavan mukaiseksi vuonna 1983, jolloin on suoritettu yleisten alueiden mittausta. Katualueen viheralueelle sijoitetaan mm. kaapelikaivannot. Aidan säilyvyyttä ei voida taata kadun rakennustöiden yhteydessä. Aitaan liittyvät asiat käsitellään rakentamisvaiheen katselmuksessa, johon tulee kiinteistön omistajille erillinen kutsu.*