

28.11.2022

**SIIPPI JA SULKA KATUJEN KATUSUUNNITELMAEHDOTUKSISTA TEHDYN MUISTUTUKSEN  
LYHENNELMÄ JA VASTINE**

**Muistuttajat 1**

Muistutuksen sisältö

1. Muistuttajan mielestä nykyiseen ojaan ei voida johdattaa katujen hulevesiä ennen kuin oja on ruopattu tai putkitettu.

Vastine

1. Voimassa olevan asemakaavan mukaisesti oja on merkitty johtorasitealueeksi. Ojan putkittamiselle haetaan pakkorasitetta, jolloin oja voidaan putkittaa kadunrakentamisen yhteydessä.