

## Lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

Finnoon Isoniitty

Asemakaavan muutos

30. Nöykkiö

Kortteli 30043

Liittyy kaupunkisuunnittelujohtajan 9.1.2023 **MRA 30 §:n** mukaisesti nähtäville hyväksymään asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7468.

Nähtävillä MRA 30 §:n mukaisesti 23.1.-21.2.2023.

Kaavan hyväksymispäätöksestä ovat pyytäneet tiedon seuraavat lausunnonantajat:

nrot 3.

Espoon kaupunki

Y-tunnus 0101263–6

Kaupunkisuunnittelukeskus

Asemakaavoituksen palvelualue

Käyntiosoite: Tekniikantie 15

Postiosoite: PL 43, 02070 Espoon kaupunki

Paltsa Salama, paltsa.salama@espoo.fi

Anja Karhula

Hannu Granberg

## Lausuntojen lyhennelmät ja vastineet

### 1.

Päivämäärä 20.2.2023  
Lausunnon antaja HSY

Suunnitellun uuden sähköaseman alueella sijaitsee tällä hetkellä HSY:n pääviemäri. Kyseisen viemäriin korvaamista uudella viemäryhteydellä suunnitellaan parhaillaan.

Uuden sähköaseman välittömässä läheisyydessä korttelin 30052 kaakkoiskulmassa sijaitsee HSY:n vedenmyyntipiste. Vedenmyyntipistettä hyödyntää mm. säiliöautot, joten vedenmyyntipisteen sujuva ja turvallinen käyttö tulee varmistaa jatkossakin. HSY:n vesihuoltoverkoston ja niihin liittyvien laitteiden mahdollisista siirroista tulee sopia erikseen HSY:n kanssa.

Vastine:

Ajo vedenmyyntipisteelle on huomioitu kaavassa. Sähköasematontin länsiosaan on jätetty säiliöauton kääntämistä varten tilavaraus, jota ei saa aidata. Kaavaan merkitty ajo/h-merkintä mahdollistaa mm. säiliöauton kulkemisen vedenmyyntipisteelle.

### 2.

Päivämäärä 30.1.2023  
Lausunnon antaja Espoon Kaupunginmuseo

Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Kaupunginmuseota ei ole tarpeen kuulla kaavan jatkovaiheissa, mikäli suunnitelmaan ei tule kulttuuriympäristöön liittyviä merkittäviä muutoksia.

Vastine:

Merkitään tiedoksi.

### 3.

Päivämäärä 21.2.2023  
Lausunnon antaja Caruna

Kaavamuuotosalueilla sijaitsee nykyistä sähköverkkoa.

Mahdolliset tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Caruna Espoo Oy:n toimesta.

Vastine:

Merkitään tiedoksi.