



Etuniemenkujan katu- ja puistosuunnitelmasta tehtyjen muistutuksien lyhennelmät ja vastineet

Muistuttaja 1

Muistutus: Aluetta palvelevat vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi. Suunnittelussa tulee huomioida vesihuoltolinjojen sijainnit ja huomioida kaivannoissa etäisyydet johtolinjaan.

Vastaus: Merkitään tiedoksi. Vesihuoltolinjat on huomioitu suunnittelussa.

Muistuttaja 2

Muistutus: Etuniemenkuja korottamista ja laajoja asfaltointeja pidetään liian suurina. Muistuttaja kysyy, kenen tarpeita suunnitellut pysäköintipaikat palvelevat. Alueella olevan hiekkakentän suunnittelua leikkipaikaksi toivotaan.

Vastaus: Kadun korkeusasemaa nostetaan noin 0,80–1,00 metriä nykyisestä pohjavedenpinnan korkeustason vuoksi, jotta kadun kantavuus ja mahdollisimman pitkä elinkaari voidaan varmistaa. Asfaltointi tekee kadusta kestävämmän ja helpommin kunnossapidettävän. Kadun korottaminen nostaa kadunpinnan myös ylemmäs, mikä auttaa suojautumaan paremmin meritulvilta. Pysäköintipaikka palvelee alueen virkistyskäyttöä ja kääntöpaikka lisää kadun toimivuutta sekä turvallisuutta. Leikkipaikkaverkosto määritellään Espoon leikkipaikkaohjelmassa, ja siinä ei ole esitetty hiekkakentän kehittämistä leikkialueena. Suunnitelma mahdollistaa kuitenkin alueen nykykäytön jatkamisen.

Muistuttaja 3

Muistutus: Muistuttajan mukaan katu- ja puistosuunnitelmaprosessi ei ole edennyt oikeaoppisesti eikä suunnitelmaa tule hyväksyä, sillä kaikki asukkaat eivät ole olleet tietoisia vaikuttamismahdollisuuksista tai vaikuttamismahdollisuudet ovat olleet näennäisiä. Muistuttaja toteaa, että mikäli suunnitelman hyväksyminen on välttämätöntä, parkkipaikkoja koskeva osuus tulee hylätä ja muuttaa siten, että paikat sijoitetaan

kääntöpaikan yhteyteen kadun länsipäähän. Muistuttaja toivoo olevan hopeapajun säilyttämistä.

Vastaus: Katu- ja puistosuunnitteluhanke on edennyt Espoon normaalin prosessin mukaisesti. Kaikki kirjeet katu- ja puistosuunnittelun prosessin eri vaiheissa lähetetään kiinteistörekisterin mukaiselle tontin omistajalle/isännöitsijälle/muulle yhteyshenkilölle, jonka tulisi tiedottaa asukkaita. Tästä katu- ja puistosuunnitelmaehdotuksesta on lähtenyt kirjeet kiinteistörekisteriin merkittyyn osoitteeseen isännöitsijälle. Suunnitelma on ollut myös julkisesti kommentoitavana otakantaa.fi-palvelussa.

Pysäköintipaikka palvelee alueen virkistyskäyttöä. Pysäköintipaikan sijainti määräytyi kadun kuivatuksen ja uuden puuston sijainnin perusteella. Pysäköintipaikkojen sijoittamista kääntöpaikan yhteyteen on tutkittu suunnittelun yhteydessä. Käytettävissä olevan tilan vuoksi ne on saatu paremmin mahtumaan ajoradan varteen. Nykyinen hopeapaju joudutaan todennäköisesti kaatamaan, koska se sijoittuu niin lähelle ajoradan reunaa. Alueelle tullaan suunnitelman mukaan istuttamaan merkittävästi lisää uutta puustoa, mikä lisää alueen vehreää ilmettä.