Tältä pylväältä kaapeloidaan

Caruna rakentaa
3 pylväsväliä ilmalinja AM120

Caruna uusi syöttäkaapeli
AXMK4x240. Olemassa olevan
tien reunassa

Caruna jakokaappi hallinta/
vuokra-aluueen rajalle

Asiakkaan oma liittymiskaapeli
oltava poikkipinnalta vähintään
AXMK4x95

49-408-1-386

49-408-1-328

caruna | Tuomme sinulle sähkön.

Projektin nimi:	CR Liittymät PJ V2 - Espoo		
Työkartan nimi:			
Suunnitelman nimi:	260084 Perheyhtiö R. Ajalin Oy	Suunnittelija:	Salin Nils
Projektinumero	J2108583	Tulostuspvm:	06.06.2025
Käyttäjän yhtiö:	Eltel Networks	Mittakaava:	1:1200
Info:			